

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ -
детский сад №553
Н.Н. Зорина
“ 14 ” 10 20 20 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад №553

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 979 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5285 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №553 (МАДОУ - детский сад № 553)

Адрес места нахождения организации:

620149, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 51 «А»

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) : государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга Начальник Департамента образования 620014 Свердловская обл., г. Екатеринбург, просп. Ленина, 24 «А»

Тел. +7(343)371-27-37, эл. почта eduekb@ekadm.ru

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): дети дошкольного возраста 150 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 Порядка *, в т.ч. наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	Отсутствует
3.	адаптированные лифты	Отсутствует
4.	поручни	Имеются, но не нормативные
5.	пандусы	Отсутствует
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7.	раздвижные двери	Отсутствует
8.	доступные входные группы	Имеются, но не нормативные
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14.	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка *, в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления	Отсутствует

* Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч. наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	Отсутствует
3.	адаптированные лифты	Отсутствует
4.	поручни	Имеются, но не нормативные
5.	пандусы	Отсутствует
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7.	раздвижные двери	Отсутствует
8.	доступные входные группы	Имеются, но не нормативные
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14.	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления	Отсутствует

* Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

	электронной очередью	
2.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	Отсутствует
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеются
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6.	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	Отсутствует
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	2	3
1	Обратиться в администрацию района, для обустройства тактильными наземными указателями, выполняющими предупредительную функцию перед опасными участками при движении от остановок общественного транспорта.	до 01.01.2026
2	Обратиться в администрацию района, для устранения неровностей на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров на путях движения от остановок общественного транспорта.	до 01.01.2026
3	Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	до 01.01.2026
4	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками на путях движения.	до 01.01.2026
5	Обратиться в администрацию района и ГИБДД г. Екатеринбурга с целью обустройства парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью.	до 01.01.2026
6	При входе в здание установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.	до 01.01.2026
7	Ступени наружной лестницы следует выполнить одинаковыми по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	до 01.01.2026
8	На проступях краевых ступеней лестничных маршей входной группы нанести	до 01.01.2026

	одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. на всю ширину ступени.	
9	Установить наружный пандус с уклоном не круче 1:20 (5%), а также оборудовать двусторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 и 0,5 м с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам.	до 01.01.2026
10	Установить входные двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м.	до 01.01.2026
11	Дверные ручки установить на высоте не более 1,1 м. нажимного действия.	до 01.01.2026
12	При входе в здание для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему.	до 01.01.2026
13	Ковровые покрытия на путях движения плотно закрепить к полу.	до 01.01.2026
14	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	до 01.01.2026
15	На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м.	до 01.01.2026
16	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них нанести световые ленты.	до 01.01.2026
17	Установка тактильных пиктограмм снаружи и внутри здания. Установка системы ориентирования и информирования.	до 01.01.2026
18	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	до 01.01.2026
19	Дверные полотна внутри здания выполнить с шириной рабочей створки не менее 0,9 м.	до 01.01.2026
20	Дверные наличники кабинетов или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	до 01.01.2026
21	Для постоянной идентификации кабинетов, групп и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери.	до 01.01.2026
22	Установка тактильной мнемосхемы с планом территории учреждения.	до 01.01.2026
23	Для лиц с дефектами слуха следует приобрести специальные персональные приборы усиления звука.	до 01.01.2026
24	Оборудовать замкнутые (уборные) пространства системой двухсторонней связью.	до 01.01.2026
25	Необходимо предусмотреть в уровне 1 этажа доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов (в т. ч. для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске).	до 01.01.2026
26	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	до 01.01.2026
27	На сайте (https://553.tvoysadik.ru/treatments) в форме обратной связи выполнить графический код подтверждения подлинности пользователя доступным для инвалидов по зрению.	до 01.01.2026

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Согласовано:
Полномочный представитель ВОС



Д.А. Новиков